


Systemschnitt Module M 1:100




Transformerstation M 1:100

Einspeisekabel - Photovoltaikanlage  
als Elektrorohrbel vom Kunde verlegt.

- Einfriedung:  
Zaunanlage mit 2,2 m Höhe  
Unterabstand zum Gelände 20 cm  
(Durchschlupf für Kleintiere)
- MS-Kabel:  
Kabeltyp: NA2XS(F) 1x 150 mm<sup>2</sup>

**Berechnung der Module**  
Anzahl der Solarmodule  
13146 Module mit Süd- Süd/Ostausrichtung  
Gesamtleistung ca. 4929 KWp



BAUHERR Energiepark Meßmer GbR  
vertreten durch Armin Meißner  
St.-Leonhard-Str. 17  
88348 Bad Saulgau, Wolfartsweiler  
Tel. 07581 7123  
E-Mail: armin-messmer@gmx.de

BAUORT Gemeinde 88348 Bad Saulgau und  
Gemeinde 88356 Ostrach  
Wolfartsweiler, Am Bachhaupter Weg

PLANINHALT **BAUGESUCH FREIFLÄCHEN PV-ANLAGE**  
Vorhaben- und Erschließungsplan  
Lageplan

379 1 : 500 BG.3  
MAßSTAB PLAN - NR.

PLANUNG **shs** | architecture  
engineering  
management  
shs projectmanagement gmbh | heinzler johannes  
D-88307 Hohentengen | GbR-Marktplatz 33 | 07581-hohentengen | T +49 7572 70 03 14 10

DATUM Hohentengen, 05.05.2023 Gez.: Andreas Poczask

ZEICHNUNGEN UND ANDERE UNTERLAGEN, SOMIT DIE DURCH UNSERE UNTERSUCHUNGEN AUFGEWICHTEN ALLE PROJEKT UNTERSUCHUNGS MAßSTÄBE ERKENNEN SIND, WERDEN ANGEWENDET. DIESE UNTERLAGEN SIND NUR FÜR DEN BEZUGENEN ZWECK BESTIMMT. KEINE VERWERTUNG, VERBREITUNG ODER MITTEILUNG DERSELR RECHNUNG AN DRITTE IST OHNE UNSERE GENEHMIGUNG STRAFBAR. VERBODEN: VERBREITUNG, VERBREITUNG ODER MITTEILUNG DERSELR RECHNUNG AN DRITTE IST OHNE UNSERE GENEHMIGUNG STRAFBAR. VERBODEN: VERBREITUNG, VERBREITUNG ODER MITTEILUNG DERSELR RECHNUNG AN DRITTE IST OHNE UNSERE GENEHMIGUNG STRAFBAR.